



МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Чегемскому району управлени
(наименование территориального органа МЧС России)

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по КБР
361400, г. Чегем, ул. Кярова, 69.

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
тел: 8-(866-30) 4-14-91, fax: 4-14-91 e-mail: ugpnkbr03@mail.ru, www. Ugpn.ru номер телефона

ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 01 / 01 / 02 - №п.п.

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ГБОУ «Школа интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечения

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

родителей № 5» Минпросвещения КБР

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 19 »

марта

2020 г.

проведено мероприятие по надзору

государственным инспектором Чегемского района по пожарному надзору капитаном

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по

внутренней службы Гучаевым А.А. в отношении ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР

надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

расположенного по адресу: с.п. Нартан, ул. Ленина, д. 100

совместно с

Зам. директора Товкуевым Альбертом Хасаншевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные по
проведении мероприятия по надзору»:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования ПБ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Кабинет электрика защитить автоматической пожарной сигнализацией	п. 61 (ППР РФ №390), Таблица А3 СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03;	15.07.2020	
2.	Кабинет сторожа защитить автоматической пожарной сигнализацией	п. 61 (ППР РФ №390), Таблица А3 СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110	15.07.2020	
3.	Складские помещения защитить автоматической пожарной сигнализацией	п. 61 (ППР РФ №390), Таблица А3 СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110	15.07.2020	
4.	Кабинет зам. директора по АХР защитить автоматической пожарной сигнализацией	п. 61 (ППР РФ №390), Таблица А3 СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ	15.07.2020	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования ПБ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		110		
5.	Сушилку и прачечную защитить автоматической пожарной сигнализацией	п. 61 (ППР РФ №390), Таблица А3 СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110	15.07.2020	
6.	Деревянно-конструктивные элементы кровли здания мастерской обработать огнезащитным составом	п. 21 (ППР РФ №390), п. 5.4.5 СП 2.13130.2012;	15.07.2020	
7.	В спальном корпусе №2 установить достаточное количество пожарных лестниц	п. 24 (ППР РФ №390);	15.07.2020	
8.	Провести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в учебном корпусе	п. 21 (ППР РФ №390);	15.07.2020	
9.	Провести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в спальном корпусе №1	п. 21 (ППР РФ №390)	15.07.2020	
10.	Провести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в спальном корпусе №2	п. 21 (ППР РФ №390)	15.07.2020	
11.	Провести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в столовой	п. 21 (ППР РФ №390)	15.07.2020	
12.	Провести проверку работоспособности наружного противопожарного водопровода, с составлением соответствующего акта проверки	п. 55 (ППР РФ №390)	15.07.2020	
13.	Провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, с составлением соответствующего акта проверки	п. 55 (ППР РФ №390)	15.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками и устранением физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в доме государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Чегемского района
по пожарному надзору Гучаев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » марта 2020 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ «ШИ №5»

Минпросвещения КБР Алишанов А.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » 03 2020 г.

(подпись)

М.Л.П.*